

Protokol o zkoušce . 2025/3549

Adresa objednatele: Pitné vody CHVaK, CHVaK Domažlice,
Místo odběru: Stařkov, síl II, hasičský útvar,
Odběr provedl: Muzika Adam, dle SOP . 28 Datum odběru: 01.12.2025 10:20
Typ vzorku: pitná voda Datum příjmu: 01.12.2025
Klasifikace vzorku: voda - pitná, pro hromadné zásobování Datum ukončení: 05.12.2025

Název rozboru	Jednotka	Výsledek	Výpis a označení limitní hodnoty (§)	Nejistota měření	Zpracováno dle metody
amonné ionty	mg/l	< 0,010	0,5 (MH)		SOP .3a (SN ISO 7150-1)
barva	mg/l Pt	9,2	20 (MH)	± 10 %	SOP .25 (SN EN ISO 7887)
chemická spotřeba O ₂ -(Mn)	mg/l	0,67	3 (MH)	± 15 %	SOP .4 (SN EN ISO 8467)
chlor volný	mg/l	< 0,02	0,3 (MH)		SOP .38 (SN ISO 7393-2)
chuť		příjemná	2 (MH)		SOP .42 (SN 75 7340, 1622)
dusi nany	mg/l	10,8	50 (NMH)	± 8 %	SOP .6 (SN ISO 7890-3)
dusitany	mg/l	< 0,001	0,5 (NMH)		SOP .7 (SN EN 26777)
el. konduktivita	mS/m	32,0	125 (MH)	± 5 %	SOP .11 (SN EN 27888)
hliník	mg/l	< 0,020	0,2 (MH)		SOP .23 (SN ISO 10566)
mangan	mg/l	< 0,002	0,05 (MH)		SOP .39 (SN 757385)
pach		příjemný	2 (MH)		SOP .42 (SN 75 7340, 1622)
reakce vody (pH)		7,2	6,5-9,5 (MH)	± 0,2	SOP .9 (SN ISO 10 523)
suma vápníku a hořčíku	mmol/l	2,10	2-3,5 (DH)	± 10 %	SOP .12 (SN ISO 6059)
teplota	°C	9,8	8-12 (DH)	± 0,2	SOP .28
zákal	ZF(n)	0,70	5 (MH)	± 10 %	SOP .20a (SN EN ISO 7027)
železo	mg/l	< 0,05	0,2 (MH)		SOP .21 (SN ISO 6332)
koliformní bakterie	KTJ/100 ml	0	0 (MH)		SOP .30 (SN EN ISO 9308-1)
Escherichia coli	KTJ/100 ml	0	0 (NMH)		SOP .30 (SN EN ISO 9308-1)
kultivov. mikroorg.p i 36°C	KTJ/ml	11	40 (MH)		SOP .33 (SN EN ISO 6222)
kultivov. mikroorg.p i 22°C	KTJ/ml	8	200 (MH)		SOP .33 (SN EN ISO 6222)
enterokoky	KTJ/100 ml	0	0 (NMH)		SOP .32 (SN EN ISO 7899-2)
abioseston	%	1	5 (MH)		SN 75 7713
živé organismy	jedinci/ml	0	0 (MH)		SN 75 7712
počet organismů	jedinci/ml	22	50 (MH)		SN 75 7712

Legenda: MH-Mezní hodnota, NMH-Nejvyšší mezní hodnota, DH-Doporučená hodnota
Stanovení označená + nejsou akreditována. (§) dle vyhl. MZdr. . 252/2004 Sb.

Zkouška byla provedena v požadovaném rozsahu. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Protokol může být reprodukován pouze jako celek, jeho část lze reprodukovat jen s písemným souhlasem laboratoře.



Ing. Jana Bubníková
vedoucí laborato e

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Jana Bubníková".